212220110005

检 验 报 告

№：2022-08CP080730

产品名称：管网末梢水

委托单位：重庆两江新区市政园林水利管护中心

检验类别：委托检验

重庆市计量质量检测研究院检验检测专用章（电子）

重 庆 市 计 量 质 量 检 测 研 究 院

重庆市计量质量检测研究院

检　验　报　告

№:2022-08CP080730　　

产品名称	管网末梢水	规格型号	/
		商标	/
受检单位	重庆中法供水有限公司悦来水厂	委托单位	重庆两江新区市政园林水利管护中心
生产单位	重庆中法供水有限公司悦来水厂	样品等级	合格品
检验地点	重庆市永川区人民东路133号抽样现场	检验时间	2022-08-26～2022-09-20
抽样地点	重庆悦来温德姆酒店取水口	到样日期	2022-08-26
样品数量	6瓶（见备注）	样品状态	散装液体
抽样基数	/	批(货)号或生产日期	2022.08.26
检验依据	GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 5749-2006标准要求 签发日期　2022 年 09 月 21 日		
备注	样品来源及信息由委托方负责　采样人：吴禹作 蒋湘鹏 管网末梢水 水文气象条件：35℃ 晴 企业采用液氯作为消毒剂，　实际到样数量：2.5L聚乙烯瓶×2瓶，1L玻璃瓶×2瓶，0.5L灭菌玻璃瓶×2瓶		

批准：　　审核：　　主检：

检 验 报 告 附 表

报告编号：2022-08CP080730

序号	检 测 项 目	技 术 指 标	检 测 结 果	判定
1	感官性状和一般化学指标			合格
1.1	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
1.2	色度（铂钴色度单位）(度)	≤15	＜5	合格
1.3	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU)	≤1	＜0.5	合格
1.4	耗氧量（COD_{Mn}法，以O_2计）（mg/L）	≤3	1.4	合格
2	游离氯（mg/L）	不小于0.05且不大于4	0.58	合格
3	微生物指标			
3.1	总大肠菌群（MPN/100mL）	不得检出	未检出	合格
3.2	菌落总数（CFU/mL）	≤100	未检出	合格
		以下空白		